



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики

Прокуратура
Надтеречного района

ул. Дзержинского, 5
с. Знаменское, ЧР, 366813

Директору
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное»
Надтеречного муниципального района ЧР

Эльмурзаевой М.В.

ЧР, Надтеречный район,
с. Надтеречное, ул. Пионерская, б/н.

16.01.2017 № 35 - 23 - 2017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о теплоснабжении и правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Прокуратурой Надтеречного района в январе 2017 года проведена проверка соблюдения МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» Надтеречного муниципального района Чеченской Республики (далее – Учреждение) требований законодательства о теплоснабжении и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия действенных мер к их устранению и недопущению впредь.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства.

Так, Федеральный закон от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190) устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, тепло-сетевых организаций.

Одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются: обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение экологической безопасности теплоснабжения; обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.

Статьей 23.2 Федерального закона № 190 установлены требования безопасности в сфере теплоснабжения, согласно которых под требованиями безопасности в сфере теплоснабжения понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, технических регламентах и принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правилах технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок устанавливают обязательные требования безопасной экс-

плуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования.

Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации при осуществлении теплоснабжения и потребители тепловой энергии при потреблении тепловой энергии обязаны соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.

Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – ПТЭТЭ).

В соответствии с требованиями п. 2.3.1 ПТЭТЭ эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

С целью предупреждения аварийности и травматизма в организации следует систематически проводить работу с персоналом, направленную на повышение его производственной квалификации.

Пунктом 2.3.3 ПТЭТЭ установлено, что персонал организации до допуска к самостоятельной работе или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией тепловых энергоустановок, а также при перерыве в работе по специальности свыше 6 месяцев, проходит подготовку по новой должности.

Согласно п. 2.3.14 ПТЭТЭ проверка знаний настоящих Правил, должностных и эксплуатационных инструкций производится: первичная - у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок и периодическая - очередная и внеочередная.

Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, - не реже 1 раза в год (2.3.15 ПТЭТЭ).

При перерыве в работе в данной должности более 6-ти месяцев проводится внеочередная проверка знаний независимо от срока проведения предыдущей проверки (2.3.17 ПТЭТЭ).

Однако, проведенной проверкой установлено, что директором Учреждения Эльмурзаевой М.В. в нарушение обозначенных требований 14.10.2016 на должность оператора котельной установки принят и допущен к самостоятельной работе, связанной с эксплуатацией тепловых энергоустановок, при перерыве в работе по данной специальности свыше 6 месяцев, без прохождения переподготовки по новой должности Байсуркаев Ж.Л.

Допуск к эксплуатации тепловых энергоустановок (котельных) без прохождения соответствующего обучения может повлечь за собой в виду несоблюдения правил их технической эксплуатации возникновение чрезвычайной ситуации в виде пожаров, следствием которых могут быть человеческие жертвы в том числе обучающиеся в Учреждении несовершеннолетние, а также причинение крупного материального ущерба.

Данные нарушения допущены несмотря на то что ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на организации, включая образовательные возложены обязанности по осуществлению необходимых мер в области

защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.

Выявленные нарушения законов в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей кадровыми работниками Учреждения, а также отсутствия должного контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 и 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, а также к недопущению их впредь.

2. Незамедлительно обеспечить прохождение Шахабовым А.Ю. соответствующего обучения в объеме требований квалификационных характеристик. До прохождения обучения ограничить его допуск к самостоятельной работе, связанной с эксплуатацией тепловых энергоустановок.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц допустивших выявленные нарушения.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса

З.Б. Башхаджиев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.п. НАДТЕРЕЧНОЕ»

П Р И К А З

19.01. 2017 г.

№ 94/2-п

О дисциплинарном взыскании

В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса РФ «Дисциплинарные взыскания», на основании представления прокуратуры Надтеречного района «Об устранении нарушений требований законодательства о теплоснабжении и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (исх. № 35-23-2017 от 16.01.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ибрагимову А.Ш., заместителю директора по АХЧ, объявить замечание.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



М.В. Эльмурзаева

С приказом ознакомлен: А.Ш. Ибрагимов

МБОУ «СОШ № 2 с.п. НАДТЕРЕЧНОЕ» НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН НАДТЕРЕЧНИ ША-ШЕНА УРХАЛЛА ДЕЧУ К1ОШТАН
«ЛАХА-НЕВРЕ ЮБРТАН ЮККЪЕРЧУ ДЕШАРАН № 2 ЙОЛУ ИШКОЛ»
с. Надтеречное ул. Пионерская, б/н т.8-963-594-00-91

№ 434/2

от «19» января 2017 г.

Заместителю прокурора
Надтеречного района
юристу 1 класса
З.Б. БАШХАДЖИЕВУ

На Ваш исходящий № 35-23-2017 от 16.01.2017 г. «Об устранении нарушений требований законодательства о теплоснабжении и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» отвечаю:

- данное представление рассмотрено на совещании при директоре с участием представителя прокуратуры района, помощника прокурора Сакказова У.А.;
- приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства и обеспечение неукоснительного соблюдения требований законодательства в рассматриваемой сфере правонарушений;
- обеспечено прохождение оператором котельной установки соответствующего обучения в объёме требований квалификационных характеристик;
- привлечено к дисциплинарной ответственности лицо, допустившее нарушения, выявленные в ходе проверки, проведённой прокуратурой района.



М.В. Эльмурзаева